



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8501DN0124**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Rifeng Enterprise (Foshan) Co., Ltd. F1 - F14, No.1 Rifeng Road, CN- Foshan City, Shanshui district
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Rifeng Enterprise (Foshan) Co., Ltd. F1 - F14, No.1 Rifeng Road, CN- Foshan City, Shanshui district
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Pressverbindern aus Metall und Verbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT)
<b>Modell</b> <i>model</i>	Rifeng Press Fitting
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V323/21B vom 11.03.2022 (IMA) Baumusterprüfung: V323/21A vom 03.03.2022 (IMA) Baumusterprüfung: V323/21 vom 28.02.2022 (IMA)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (09.03.2021) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	11.03.2027 / 21-0943-WNE

31.05.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
F18	Nenn Durchmesser: 16 mm	
F18	Nenn Durchmesser: 20 mm	
F18	Nenn Durchmesser: 25 mm	
F18	Nenn Durchmesser: 26 mm	
F18	Nenn Durchmesser: 32 mm	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
DW-8236BP0451	PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	RIFENG/RIFENG	Rifeng Enterprise (Foshan) Co., Ltd.
DW-5253CP0542	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	70EP111p/70EP111p	Bode Dynamic GmbH

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
**hints of utilization / remarks**

Presskontur: H

zu verwendende Verbinder

Pressverbinder aus Metall: F18 Press Fitting (RIFENG ENTERPRISE CO., LTD)

zu verwendende Mehrschichtverbundrohre

PE-RT/Al/PE-RT (siehe oben) in den Abmessungen:

16,0 x 2,00 mm

20,0 x 2,00 mm

25,0 x 2,50 mm

26,0 x 3,90 mm

32,0 x 3,00 mm



**CERT**

# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DW-8501DN0124**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Rifeng Enterprise (Foshan) Co., Ltd. F1 - F14, No.1 Rifeng Road, CN- Foshan City, Shanshui district
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Rifeng Enterprise (Foshan) Co., Ltd. F1 - F14, No.1 Rifeng Road, CN- Foshan City, Shanshui district
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	installation systems and system joints (PN 10): drinking water installation system (8501)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	drinking water installation system consisting of compression connectors made of metal and multilayer pipes (PE-RT/AL/PE-RT)
<b>Model</b> <i>Modell</i>	Rifeng Press Fitting
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: V323/21B from 11.03.2022 (IMA) type testing: V323/21A from 03.03.2022 (IMA) type testing: V323/21 from 28.02.2022 (IMA)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (09.03.2021) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Date of Expiry / File No.</b> <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.03.2027 / 21-0943-WNE

31.05.2022 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
F18	nominal diameter: 16 mm	
F18	nominal diameter: 20 mm	
F18	nominal diameter: 25 mm	
F18	nominal diameter: 26 mm	
F18	nominal diameter: 32 mm	

**certified Components****zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-8236BP0451	PE-RT/Al/PE-RT tube, manufacturing group 1	RIFENG/RIFENG	Rifeng Enterprise (Foshan) Co., Ltd.
DW-5253CP0542	Sealing material for drinking water installations	70EP111p/70EP111p	Bode Dynamic GmbH

**Hints of Utilization / Remarks****Verwendungshinweise / Bemerkungen**

press profiles: H

to use with connectors:

compression connectors made of metal: F18 Press Fitting (RIFENG ENTERPRISE CO. , LTD)

to use with multilayer pipes

PE-RT/Al/PE-RT (see above) in the dimensions:

16,0 x 2,00 mm

20,0 x 2,00 mm

25,0 x 2,50 mm

26,0 x 3,90 mm

32,0 x 3,00 mm